RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

- VEOLIA EAU CGE
MONSIEUR - VEOLIA EAU CGE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE STE MAURE DE TOURAINE
MONSIEUR - CC TOURAINE VAL DE VIENNE
MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

CC TOURAINE VAL DE VIENNE (VEOLIA)

Prélèvement **00137766**
Installation CAP 000675 QUATRES VENTS F2
Point de surveillance P 0000000859 R-QUATRES VENTS F2
Localisation exacte EN AVAL DU POMPAGE D'EXHAURE

Commune **SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE**
Prélevé le : jeudi 17 septembre 2026 à 08h36
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : RP

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	17.0	°C				
pH	7,4	unité pH				
Conductivité à 25°C	580	uS/cm				
Oxygène dissous	<0.5	mg/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type del'analyse : RP Code SISE de l'analyse : 00138431 Référence laboratoire : 2607065673-RP00138431

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L		200,00		
Couleur (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	5,7	NFU				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		10000		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		20000		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	<3	mg(CO3)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	à l'équilibre				
Hydrogénocarbonates	272	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,54	unité pH				
Titre alcalimétrique	<2	°f				
Titre alcalimétrique complet	22,3	°f				
MINERALISATION						
Bromures	0,12	mg/L				
Calcium	61,9	mg/L				
Chlorures	25,3	mg/L		200,00		
Magnésium	21,8	mg(Mg)/L				
Potassium	6,4	mg/L				
Sodium	27,4	mg/L		200,00		
Sulfates	45,5	mg/L		250,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	0,28	mg/L		4,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/L				
Nitrates (en NO3)	<0,1	mg/L		100,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,37	mg(C)/L		10,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<0,2	µg/L				
Arsenic	<0,2	µg/L		100,00		
Bore mg/L	0,083	mg/L		1,50		
Cadmium	<0,010	µg/L		5,00		
Chrome total	0,4	µg/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,414	mg/L		1,50		
Nickel	<0,2	µg/L		20,00		
Sélénium	<0,2	µg(Se)/L		20,00		
Uranium en µg/l	<0,1	µg/L				

PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine	<0,01	µg/L		2,00		
Cyanazine	<0,01	µg/L		2,00		
Cybutryne	<0,01	µg/L		2,00		
Cyromazine	<0,02	µg/L		2,00		
Desmétryne	<0,01	µg/L		2,00		
Flufenacet	<0,01	µg/L		2,00		
Hexazinone	<0,01	µg/L		2,00		
Métamitrone	<0,01	µg/L		2,00		
Métribuzine	<0,01	µg/L		2,00		
Prométhrine	<0,01	µg/L		2,00		
Prométon	<0,01	µg/L		2,00		
Propazine	<0,01	µg/L		2,00		
Sébuthylazine	<0,01	µg/L		2,00		
Secbuméton	<0,01	µg/L		2,00		
Simazine	<0,01	µg/L		2,00		
Simétryne	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuméton	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuthylazin	<0,01	µg/L		2,00		
Terbutryne	<0,01	µg/L		2,00		
Triazoxide	<0,050	µg/L		2,00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Buturon	<0,01	µg/L		2,00		
Chloroxuron	<0,01	µg/L		2,00		
Chlorsulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Chlortoluron	<0,01	µg/L		2,00		
Cycluron	<0,01	µg/L		2,00		
Difenoxuron	<0,01	µg/L		2,00		
Diflubenzuron	<0,01	µg/L		2,00		
Diuron	<0,01	µg/L		2,00		
Ethidimuron	<0,01	µg/L		2,00		
Fénuron	<0,01	µg/L		2,00		
Fluométuron	<0,01	µg/L		2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,01	µg/L		2,00		
Isonoruron	<0,010	µg/L		2,00		
Isoproturon	<0,01	µg/L		2,00		
Linuron	<0,01	µg/L		2,00		
Métabenzthiazuron	<0,01	µg/L		2,00		
Métobromuron	<0,01	µg/L		2,00		
Métoxuron	<0,01	µg/L		2,00		
Monolinuron	<0,01	µg/L		2,00		
Monuron	<0,01	µg/L		2,00		
Néburon	<0,01	µg/L		2,00		
Siduron	<0,01	µg/L		2,00		
Thébuthiuron	<0,01	µg/L		2,00		
Thiazfluron	<0,020	µg/L		2,00		
Trinéxapac-éthyl	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,02	µg/L		2,00		
Alachlore	<0,02	µg/L		2,00		
Beflubutamide	<0,01	µg/L		2,00		
Boscalid	<0,02	µg/L		2,00		
Carboxine	<0,01	µg/L		2,00		
Cyazofamide	<0,01	µg/L		2,00		
Cyflufenamide	<0,01	µg/L		2,00		
Diméthénamide	<0,01	µg/L		2,00		
Fenhexamid	<0,01	µg/L		2,00		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		2,00		
Fluopicolide	<0,01	µg/L		2,00		
Fluopyram	<0,005	µg/L		2,00		
Furalaxyl	<0,01	µg/L		2,00		
Isoxaben	<0,01	µg/L		2,00		
Mandipropamide	<0,01	µg/L		2,00		
Mefenacet	<0,01	µg/L		2,00		
Méfluidide	<0,010	µg/L		2,00		
Mépronil	<0,01	µg/L		2,00		
Métazachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Métolachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Napropamide	<0,01	µg/L		2,00		
Oryzalin	<0,02	µg/L		2,00		
Penthiopyrad	<0,010	µg/L		2,00		
Pethoxamide	<0,01	µg/L		2,00		
Propachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Propyzamide	<0,01	µg/L		2,00		
Pyroxsulame	<0,01	µg/L		2,00		
Sedaxane	<0,010	µg/L		2,00		
Tébutam	<0,01	µg/L		2,00		
Zoxamide	<0,01	µg/L		2,00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-D	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-DB	<0,10	µg/L		2,00		

2,4-MCPA	<0,02	µg/L		2,00			
2,4-MCPB	<0,10	µg/L		2,00			
Clodinafop-propargyl	<0,01	µg/L		2,00			
Dichlorprop	<0,02	µg/L		2,00			
Fénoprop	<0,02	µg/L		2,00			
Fénoxaprop-éthyl	<0,005	µg/L		2,00			
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L		2,00			
Haloxyfop	<0,01	µg/L		2,00			
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,01	µg/L		2,00			
Mécoprop	<0,02	µg/L		2,00			
Propaquizafop	<0,05	µg/L		2,00			
Quizalofop	<0,01	µg/L		2,00			
Quizalofop éthyle	<0,01	µg/L		2,00			
Triclopyr	<0,02	µg/L		2,00			
PESTICIDES CARBAMATES							
Aldicarbe	<0,02	µg/L		2,00			
Bendiocarbe	<0,01	µg/L		2,00			
Carbaryl	<0,01	µg/L		2,00			
Carbendazime	<0,01	µg/L		2,00			
Carbétamide	<0,01	µg/L		2,00			
Carbofuran	<0,01	µg/L		2,00			
Chlorbufame	<0,005	µg/L		2,00			
Chlorprophame	<0,001	µg/L		2,00			
Diallate	<0,02	µg/L		2,00			
Diethofencarbe	<0,01	µg/L		2,00			
Dimétilan	<0,01	µg/L		2,00			
EPTC	<0,05	µg/L		2,00			
Ethiophencarbe	<0,01	µg/L		2,00			
Fenoxycarbe	<0,01	µg/L		2,00			
Méthiocarb	<0,01	µg/L		2,00			
Molinate	<0,02	µg/L		2,00			
Oxamyl	<0,05	µg/L		2,00			
Promécarbe	<0,010	µg/L		2,00			
Propamocarbe	<0,012	µg/L		2,00			
Prophame	<0,005	µg/L		2,00			
Propoxur	<0,01	µg/L		2,00			
Prosulfocarbe	<0,01	µg/L		2,00			
Pyrimicarbe	<0,01	µg/L		2,00			
Thiobencarde	<0,01	µg/L		2,00			
Triallate	<0,02	µg/L		2,00			
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS							
2,4 Dinitrophénol	<0,02	µg/L		2,00			
Bromoxynil	<0,02	µg/L		2,00			
Dicamba	<0,1	µg/L		2,00			
Dinitrocrésol	<0,02	µg/L		2,00			
Dinoseb	<0,02	µg/L		2,00			
Dinoterbe	<0,02	µg/L		2,00			
Fénarimol	<0,01	µg/L		2,00			
Imazaméthabenz	<0,01	µg/L		2,00			
Pentachlorophénol	<0,10	µg/L		2,00			
PESTICIDES ORGANOCHLORES							
Aldrine	<0,001	µg/L		2,00			
Chlordane alpha	<0,001	µg/L		2,00			
Chlordane béta	<0,001	µg/L		2,00			
Chlordécone	<0,050	µg/L		2,00			
DDT-2,4'	<0,001	µg/L		2,00			
DDT-4,4'	<0,001	µg/L		2,00			
Dieldrine	<0,001	µg/L		2,00			
Dimétachlore	<0,02	µg/L		2,00			
Endosulfan alpha	<0,001	µg/L		2,00			
Endosulfan béta	<0,001	µg/L		2,00			
Endosulfan total	<SEUIL	µg/L		2,00			
Endrine	<0,001	µg/L		2,00			
HCH alpha	<0,001	µg/L		2,00			
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/L		2,00			
HCH béta	<0,001	µg/L		2,00			
HCH delta	<0,001	µg/L		2,00			
HCH epsilon	<0,005	µg/L		2,00			
HCH gamma (lindane)	<0,001	µg/L		2,00			
Heptachlore	<0,001	µg/L		2,00			
Hexachlorobenzène	<0,001	µg/L		2,00			
Isodrine	<0,001	µg/L		2,00			
Méthoxychlore	<0,001	µg/L		2,00			
Mirex	<0,005	µg/L		2,00			
Oxadiazon	<0,001	µg/L		2,00			
Trans-nonachlore	<0,001	ng/L		2,00			
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES							
Acéphate	<0,05	µg/L		2,00			
Azamétiphos	<0,01	µg/L		2,00			
Azinphos éthyl	<0,050	µg/L		2,00			
Azinphos méthyl	<0,025	µg/L		2,00			
Bromophos éthyl	<0,001	µg/L		2,00			
Bromophos méthyl	<0,001	µg/L		2,00			

Cadusafos	<0,01	µg/L		2,00		
Carbophénotion	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorfenvinphos	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorméphos	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorpyriphos éthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorpyriphos méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorthiophos	<0,001	µg/L		2,00		
Coumaphos	<0,01	µg/L		2,00		
Déméton	<0,020	µg/L		2,00		
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Deméton S méthyl sulfoné	<0,02	µg/L		2,00		
Diazinon	<0,001	µg/L		2,00		
Dichlofenthion	<0,001	µg/L		2,00		
Dichlorvos	<0,005	µg/L		2,00		
Diméthoate	<0,01	µg/L		2,00		
Disyston	<0,005	µg/L		2,00		
Ethephon	<0,050	µg/L		2,00		
Ethion	<0,001	µg/L		2,00		
Ethoprophos	<0,01	µg/L		2,00		
Etrimfos	<0,001	µg/L		2,00		
Fenchlorphos	<0,001	µg/L		2,00		
Fenitrothion	<0,001	µg/L		2,00		
Fenthion	<0,001	µg/L		2,00		
Fonofos	<0,001	µg/L		2,00		
Fosetyl	<0,050	µg/L		2,00		
Hepténophos	<0,01	µg/L		2,00		
Iodofenphos	<0,001	µg/L		2,00		
Isazophos	<0,010	µg/L		2,00		
Isofenvos	<0,001	µg/L		2,00		
Malathion	<0,001	µg/L		2,00		
Méthacrifos	<0,001	µg/L		2,00		
Méthamidophos	<0,025	µg/L		2,00		
Méthidathion	<0,02	µg/L		2,00		
Mévinphos	<0,01	µg/L		2,00		
Monocrotophos	<0,01	µg/L		2,00		
Ométhoate	<0,01	µg/L		2,00		
Oxydéméton méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Parathion éthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Parathion méthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Phentoate	<0,02	µg/L		2,00		
Phorate	<0,005	µg/L		2,00		
Phosalone	<0,020	µg/L		2,00		
Phosmet	<0,050	µg/L		2,00		
Phosphamidon	<0,01	µg/L		2,00		
Phoxime	<0,02	µg/L		2,00		
Profénofos	<0,01	µg/L		2,00		
Propargite	<0,020	µg/L		2,00		
Propétamphos	<0,02	µg/L		2,00		
Pyrazophos	<0,01	µg/L		2,00		
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L		2,00		
Pyrimiphos méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Quinalphos	<0,005	µg/L		2,00		
Sulfotepp	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuphos	<0,005	µg/L		2,00		
Tétrachlorvinphos	<0,001	µg/L		2,00		
Thiométon	<0,020	µg/L		2,00		
Tolclofos-methyl	<0,001	µg/L		2,00		
Triazophos	<0,005	µg/L		2,00		
Vamidothion	<0,01	µg/L		2,00		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Dimoxystrobine	<0,010	µg/L		2,00		
Fluoxastrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Kresoxim-méthyle	<0,001	µg/L		2,00		
Picoxystrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Pyraclostrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Flazasulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Foramsulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Mésosulfuron-méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Metsulfuron méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		2,00		
Primisulfuron méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Prosulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Rimsulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Sulfosulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Thifensulfuron méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Triasulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Tribenuron-méthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Triflusulfuron-methyl	<0,01	µg/L		2,00		

PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,02	µg/L		2,00		
Azaconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Bitertanol	<0,01	µg/L		2,00		
Bromuconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Cyproconazol	<0,01	µg/L		2,00		
Diclobutrazol	<0,01	µg/L		2,00		
Difénoconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Diniconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Epoxyconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Fenbuconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Florasulam	<0,01	µg/L		2,00		
Fludioxonil	<0,02	µg/L		2,00		
Flusilazol	<0,01	µg/L		2,00		
Flutriafol	<0,01	µg/L		2,00		
Hexaconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Ipconazole	<0,010	µg/L		2,00		
Metconazol	<0,01	µg/L		2,00		
Myclobutanil	<0,01	µg/L		2,00		
Penconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Propiconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Prothioconazole	<0,05	µg/L		2,00		
Tébuconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Thiencarbazone-methyl	<0,02	µg/L		2,00		
Triadiméfon	<0,01	µg/L		2,00		
Triadimenol	<0,01	µg/L		2,00		
Triticonazole	<0,01	µg/L		2,00		
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,02	µg/L		2,00		
Sulcotrione	<0,02	µg/L		2,00		
Tembotrione	<0,02	µg/L		2,00		
PESTICIDES DIVERS						
2,4-D-isopropyl ester	<0,001	µg/L		2,00		
2,4-D-methyl ester	<0,001	µg/L		2,00		
Acétamiprid	<0,01	µg/L		2,00		
Acibenzolar s méthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Acifluorfen	<0,02	µg/L		2,00		
Aclonifen	<0,005	µg/L		2,00		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		2,00		
Bénalaxyl	<0,01	µg/L		2,00		
Benfluraline	<0,001	µg/L		2,00		
Benoxacor	<0,005	µg/L		2,00		
Bentazone	<0,02	µg/L		2,00		
Bifenox	<0,005	µg/L		2,00		
Biphényle	<0,005	µg/L		2,00		
Bixafen	<0,01	µg/L		2,00		
Bromacil	<0,02	µg/L		2,00		
Bupirimate	<0,01	µg/L		2,00		
Buprofézine	<0,02	µg/L		2,00		
Butraline	<0,02	µg/L		2,00		
Carfentrazone éthyle	<0,02	µg/L		2,00		
Chlorantraniliprole	<0,02	µg/L		2,00		
Chlorbromuron	<0,010	µg/L		2,00		
Chloridazone	<0,01	µg/L		2,00		
Chlormequat	<0,010	µg/L		2,00		
Chloroneb	<0,005	µg/L		2,00		
Chlorophacinone	<0,01	µg/L		2,00		
Chlorothalonil	<0,100	µg/L		2,00		
Chlorthal-diméthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Clethodime	<0,01	µg/L		2,00		
Clofentézine	<0,01	µg/L		2,00		
Clomazone	<0,01	µg/L		2,00		
Clothianidine	<0,05	µg/L		2,00		
Cycloxydime	<0,005	µg/L		2,00		
Cyprodinil	<0,01	µg/L		2,00		
Cyprosulfamide	<0,01	µg/L		2,00		
Dichlobénil	<0,001	µg/L		2,00		
Dichloropropylène-1,3 trans	<0,02	µg/L		2,00		
Dicofol	<0,005	µg/L		2,00		
Diflufénicanil	<0,02	µg/L		2,00		
Diméfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Diméthomorphe	<0,01	µg/L		2,00		
Diquat	<0,020	µg/L		2,00		
EPN	<0,005	µg/L		2,00		
Ethofumésate	<0,001	µg/L		2,00		
Fénamidone	<0,01	µg/L		2,00		
Fénazaquin	<0,001	µg/L		2,00		
Fenpropidin	<0,05	µg/L		2,00		
Fenpropimorphe	<0,05	µg/L		2,00		
Fipronil	<0,005	µg/L		2,00		
Flonicamide	<0,02	µg/L		2,00		
Fluazinam	<0,010	µg/L		2,00		
Fluquinconazole	<0,01	µg/L		2,00		

Flurochloridone	<0,005	µg/L		2,00		
Fluroxypir	<0,02	µg/L		2,00		
Flurtamone	<0,01	µg/L		2,00		
Flutolanil	<0,01	µg/L		2,00		
Fluxapyroxad	<0,01	µg/L		2,00		
Fomesafen	<0,02	µg/L		2,00		
Glufosinate	<0,010	µg/L		2,00		
Glyphosate	<0,010	µg/L		2,00		
Hexythiazox	<0,01	µg/L		2,00		
Imazalile	<0,01	µg/L		2,00		
Imazamox	<0,01	µg/L		2,00		
Imazapyr	<0,010	µg/L		2,00		
Imazaquine	<0,01	µg/L		2,00		
Imidaclopride	<0,01	µg/L		2,00		
Isoxadifen-éthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Lenacile	<0,01	µg/L		2,00		
Mefenpyr diethyl	<0,005	µg/L		2,00		
Mépanipyrim	<0,01	µg/L		2,00		
Mepiquat	<0,010	µg/L		2,00		
Métalaxyle	<0,01	µg/L		2,00		
Métaldéhyde	<0,02	µg/L		2,00		
Métosulam	<0,01	µg/L		2,00		
Metrafenone	<0,01	µg/L		2,00		
Nitrofène	<0,005	µg/L		2,00		
Norflurazon	<0,01	µg/L		2,00		
Nuarimol	<0,001	µg/L		2,00		
Ofurace	<0,01	µg/L		2,00		
Oxadiargyl	<0,005	µg/L		2,00		
Oxadixyl	<0,01	µg/L		2,00		
Oxyfluorfene	<0,005	µg/L		2,00		
Paclobutrazole	<0,005	µg/L		2,00		
Paraquat	<0,020	µg/L		2,00		
Pencycuron	<0,01	µg/L		2,00		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		2,00		
Piclorame	<0,1	µg/L		2,00		
Prochloraze	<0,01	µg/L		2,00		
Procymidone	<0,005	µg/L		2,00		
Propanil	<0,01	µg/L		2,00		
Propoxycarbazone	<0,010	µg/L		2,00		
Pymétrozine	<0,01	µg/L		2,00		
Pyraflufen éthyl	<0,020	µg/L		2,00		
Pyridabène	<0,005	µg/L		2,00		
Pyrifénox	<0,01	µg/L		2,00		
Pyriméthanil	<0,01	µg/L		2,00		
Quinmerac	<0,01	µg/L		2,00		
Quinoclamine	<0,050	µg/L		2,00		
Quinoxyfen	<0,001	µg/L		2,00		
Silthiofam	<0,01	µg/L		2,00		
Spinosad	<0,05	µg/L		2,00		
Spirotetramat	<0,01	µg/L		2,00		
Spiroxamine	<0,01	µg/L		2,00		
Tébufénozide	<0,01	µg/L		2,00		
Tébufenpyrad	<0,02	µg/L		2,00		
Teflubenzuron	<0,02	µg/L		2,00		
Tétraconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Tetradifon	<0,001	µg/L		2,00		
Thiabendazole	<0,01	µg/L		2,00		
Thiaclopride	<0,01	µg/L		2,00		
Thiamethoxam	<0,01	µg/L		2,00		
Total des pesticides analysés	<SEUIL	µg/L		5,00		
Triflumuron	<0,010	µg/L		2,00		
Trifluraline	<0,001	µg/L		2,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Hexachlorobutadiène	<0,005	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L				
CHLOROBENZENES						
Pentachlorobenzène	<0,001	µg/L				
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Chlorate	<5,000	µg/L				
Chlorite en mg/L	<0,01	mg/L				
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Bifenthrine	<0,005	µg/L		2,00		
Bioresmethrine	<0,020	µg/L		2,00		
Cyfluthrine	<0,001	µg/L		2,00		
Cyperméthrine	<0,001	µg/L		2,00		
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		2,00		
Dépallethrine	<0,020	µg/L		2,00		
Etofenprox	<0,005	µg/L		2,00		
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		2,00		
Fenvalérate	<0,001	µg/L		2,00		
Fluvalinate-tau	<0,001	µg/L		2,00		

Lambda Cyhalothrine	<0,001	µg/L		2,00		
Phenothrine	<0,001	µg/L		2,00		
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		2,00		
Tefluthrine	<0,001	µg/L		2,00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-Isopropylaniline	<0,010	µg/L				
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,1	mg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine-2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine-déisopropyl	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,05	µg/L		2,00		
Chloridazone desphényl	<0,01	µg/L		2,00		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,010	µg/L		2,00		
Chlorothalonil R417888	<0,01	µg/L		2,00		
Flufenacet ESA	<0,02	µg/L		2,00		
Hydroxyterbuthylazine	<0,01	µg/L		2,00		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,05	µg/L		2,00		
OXA alachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Simazine hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuméton-désethyl	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L		2,00		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,01	µg/L		2,00		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02	µg/L		2,00		
1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,01	µg/L		2,00		
2,6-Diethylaniline	<0,005	µg/L		2,00		
2-amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine	<0,020	µg/L		2,00		
2-amino-N-iso-propylbenzamide	<0,01	µg/L		2,00		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,025	µg/L		2,00		
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide	<0,050	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoné	<0,01	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,01	µg/L		2,00		
Chloro-4 Méthylphénol-2	<0,020	µg/L		2,00		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020	µg/L		2,00		
DDD-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDD-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDE-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDE-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
Desméthyl-chlortoluron	<0,01	µg/L		2,00		
Desméthylisoproturon	<0,01	µg/L		2,00		
Desmethylnorflurazon	<0,01	µg/L		2,00		
Desmethyl-pirimicarb	<0,010	µg/L		2,00		
Diclofop méthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Diméthachlore OXA	<0,020	µg/L		2,00		
Endosulfan sulfate	<0,001	µg/L		2,00		
Ethylenethiouree	<0,05	µg/L		2,00		
Fipronil sulfone	<0,005	µg/L		2,00		
Fluazifop	<0,02	µg/L		2,00		
Flufénacet OXA	<0,02	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde cis	<0,001	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde trans	<0,001	µg/L		2,00		
Hydroxycarbofuran-3	<0,01	µg/L		2,00		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Ioxynil	<0,02	µg/L		2,00		
Methyl-3-hydroxylphenylcarbamate	<0,02	µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,010	µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 368208	<0,010	µg/L		2,00		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,010	µg/L		2,00		
Oxychlordane	<0,001	µg/L		2,00		
Paraoxon méthyl	<0,05	µg/L		2,00		
Phthalimide	<0,1	µg/L		2,00		
Propazine 2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Prothioconazole-Desthio	<0,01	µg/L		2,00		
Pyridafol	<0,01	µg/L		2,00		
SAA Acétochlore	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,010	µg/L		2,00		
Tétrahydrophthalimide	<0,05	µg/L		2,00		
Trietazine desethyl	<0,01	µg/L		2,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,0015	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,0015	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,0015	µg/L				
Acide perfluorododécanoique (PFDoDA)	<0,0015	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,0005	µg/L				

Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,0005	µg/L					
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001	µg/L					
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,0005	µg/L					
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,0015	µg/L					
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA)	<0,001	µg/L					
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,0015	µg/L					
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,0015	µg/L					
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,005	µg/L					
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,0015	µg/L					
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,0005	µg/L					
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<SEUIL	µg/L		2,00			
MÉTABOLITES NON PERTINENTS							
AMPA	<0,010	µg/L					
CGA 354742	<0,01	µg/L					
CGA 369873	<0,01	µg/L					
Chlorothalonil R471811	<0,05	µg/L					
Diméthénamide ESA	<0,02	µg/L					
Diméthénamide OXA	<0,02	µg/L					
ESA acetochlore	<0,02	µg/L					
ESA alachlore	<0,05	µg/L					
ESA metazachlore	<0,01	µg/L					
ESA metolachlore	<0,01	µg/L					
Metolachlor NOA 413173	<0,01	µg/L					
OXA acetochlore	<0,01	µg/L					
OXA metazachlore	<0,01	µg/L					
OXA metolachlore	<0,01	µg/L					
PLASTIFIANTS							
Triphenyl phosphate	<0,050	µg/L					

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00137766)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 8 octobre 2026

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE